

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LESZNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65 526- 15- 15 ul. Niepodległości 66
- PPIS w Lesznie 65 526- 12- 68 64-100 Leszno
- faks 65 526- 21- 41 skr. pocztowa 6
- e-mail PPIS w Lesznie
- Sekcja Higieny Komunalnej 65 526-15-15 wew. 53 NIP : 697-10-25-879
- faks Sekcji HK 65 526-21-41
- e-mail higiena.komunalna@psse-leszno.pl

Oryginał/Kopia

ON.HK-421/8-1(6)/19

Leszno,

1 0. CZE. 2019

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Gołanice

stwierdza

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 9 maja 2019r. zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia (poszerzonym o amonowy jon i azotany) z wodociągu publicznego Gołanice z sieci na Cmentarzu Parafialnym w Krzycku Małym (sprawozdanie z badań Nr : OL.W-52-542N/19 z dnia 13 maja 2019r.) oraz ze Stacji Uzdatniania Wody w Gołanicach (sprawozdanie z badań Nr : OL.W-52-543N/19 z dnia 13 maja 2019r.) wykazały przekroczenie zalecanej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (**>300 jtk w 1 ml**) – określonej jako 200 jtk w 1 ml w kranie konsumenta w dwóch w/w próbkach. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie określa najwyższej dopuszczalnej wartości (wartości parametrycznej) w odniesieniu do w/w wskaźnika mikrobiologicznego określając jako „bez nieprawidłowych zmian”. Jednakże zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: **100 jtk w 1 ml** w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz **200 jtk w 1 ml** w kranie u konsumenta.

Ponadto zaznaczyć należy, iż w próbkach **nie oznaczono smaku** - parametr ten jest oznaczany tylko w próbkach, w których wykluczono obecność organizmów chorobotwórczych, ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2) °C po 72 godz. < 200 jtk /1ml oraz barwa i mętność są akceptowalne.

Dnia 20 maja 2019r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C próbki wody pobrane z wodociągu publicznego Gołanice ze Stacji Uzdatniania Wody w Gołanicach (sprawozdanie z badań Nr : OL.W-52-366S/19 z dnia 23 maja 2019r. oraz z sieci na Cmentarzu Parafialnym w Krzycku Małym (sprawozdania z badań Nr : OL.W-52-367S/19 z dnia 23 maja 2019r.); przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C odpowiednio : **8 jtk w 1 ml- SUW Gołanice oraz 159 jtk w 1 ml – Cmentarz – Krzycko Małe**); wobec czego woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w §21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
lek. wet. Artur Podfigurny

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie
Spółka z o.o.
ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
2. Wójt Gminy Świąciechowa
ul. Ułańska 4
64 – 115 Świąciechowa
3. a/a

