



GMINA ŚWIĘCIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl, ePUAP: /swieciechowa/skrytka
adres do e-Doręczeń: AE:PL-33123-54367-DJTCW-17

Święciechowa, dnia 11 sierpnia 2025 r.

P.271.11.2025

WYJAŚNIENIE NR 2 DO SWZ

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa”

Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek w zakresie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o wskazanych niżej treściach:

Pytanie nr 1:

„W związku z niezgodnościami między wytycznymi zapisanymi w dokumentacji do postępowania przetargowego zwracamy się o wyjaśnienie poniższych niezgodności między dokumentami projektu referencyjnego, PT i STWiOR

Prosimy wyjaśnić kwestię wymaganego strumienia świetlnego i mocy opraw na ulicach:

Piotrowice ul. Spacerowa

W dokumentacji są różne wymagania dotyczące wartości strumienia świetlnego oprawy:

1. Oprawa z projektu: 45,5W, 5835lm (6997lm z lampy)
2. Wymagania PT - moc max. 45,5W, strumień oprawy min. 6997lm
3. Wymagania STWiOR - moc max. 39W, strumień oprawy min. 6198lm

Niechłód

W dokumentacji są różne wymagania dotyczące wartości strumienia świetlnego oprawy:

1. Oprawa z projektu: 41W, 5388lm (6521lm z lampy)
2. Wymagania PT 41W, strumień oprawy min. 6521lm
3. Wymagania STWiOR 41W, strumień oprawy min. 6521lm

Prosimy o sprecyzowanie jednolitych i obowiązujących wymagań.”

Odpowiedź Zamawiającego:

- **Piotrowice ul. Spacerowa**

Zamawiający informuje, że w dokumentacji technicznej w projekcie technicznym na str. 4 wystąpił błąd pisarski. Jest: „o strumieniu świetlnym oprawy min. 6997lm”, powinno być: „strumień świetlny z lampy min. 6997lm”

Zamawiający informuje, że do postępowania omyłkowo została załączona błędna Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót. W związku z czym zastępuje się go właściwym załącznikiem, tj. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót dla budowy oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach.

- **Niechłód**

Zamawiający informuje, że w dokumentacji technicznej w projekcie technicznym na str. 4 wystąpił błąd pisarski. Jest: „o strumieniu świetlnym oprawy min. 6521lm”, powinno być: „strumień świetlny z lampy min. 6521lm”

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza dla opraw jednokomorowych i zamykanych na śruby oprawy o powierzchni bocznej 0,028m²? Jest to powierzchnia nieznacznie większa od podyktowanej w wytycznych czyli 0,025m².

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla opraw jednokomorowych i zamykanych na śruby oprawy o powierzchni bocznej 0,028m²

Pytanie nr 3:

W wytycznych technicznych dla poszczególnych lokalizacji są podane różne wytyczne dotyczące zabezpieczenia opraw oraz wyposażenia ich w przewód zasilający. W niektórych wypadkach wymaga się zabezpieczenia oprawy 10 kV i wyposażenia jej w 0,5m przewód zasilający zakończony złączką, w innych wypadkach ma być tylko zabezpieczenie 10 kV i nie ma być przewodu, a w jeszcze innych wypadkach nie ma ani zabezpieczenia ani przewodu. Prosimy o potwierdzenie że tak różne wymagania są właściwe i przemyślane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zastosować rozwiązania zgodnie z dokumentacjami projektowymi.

Podpisał elektronicznie

Wójt Gminy Święciechowa

Mikołaj Kostaniak