



GMINA ŚWIECIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl, ePUAP: /swieciechowa/skrytka
adres do e-Doręczeń: AE:PL-33123-54367-DJTCW-17

P.271.18.2026

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ Z DNIA 1 LIPCA 2026 R.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Święciechowie”

Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – ze zmianami), informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek w zakresie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie:

Proszę o odpowiedź: wg projektu na studniach należy zastosować włazy żel-bet D400, niewentylowane, a wg specyfikacji włazy ażurowe D400. Proszę o informację, jakie włazy należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla kanalizacji deszczowej należy przyjąć włazy niewentylowane typu ciężkiego klasy D400 z płytą odciażającą, z wyłączeniem studni KD13 i KD12, które należy wykonać z wpustem żeliwnym 625x24 z podstawą płaską i z adapterem pod wpust.

Święciechowa, dnia 1 lipca 2026 r.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr Mikołaj Kostaniak