



GMINA ŚWIECIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl, ePUAP: /swieciechowa/skrytka
adres do e-Doręczeń: AE:PL-33123-54367-DJTCW-17

P.271.22.2026

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ Z DNIA 24 LIPCA 2026 R.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa”

Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 – ze zmianami), informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek w zakresie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie:

Prosimy o informację czy w poprzednich etapach inwestycji został zainstalowany już system sterowania oświetleniem - jeśli tak to prosimy o informację jaki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sterowanie oświetleniem drogowym na terenie gminy odbywa się za pomocą Systemu Sterowania i Monitoringu midiBlue, który opiera się na zainstalowanym w szafce oświetleniowej cyfrowym programatorze astronomicznym midiBlue.

W przypadku kontynuacji oświetlenia drogowego – taki sterownik jest już zamontowany w szafce oświetleniowej.

Pytanie:

Prosimy o informację czy oprawy oświetleniowe mają posiadać tylko jedno złącze ZHAGA czy mają mieć również zewnętrzny sterownik - jeśli tak to proszę o informację jaki dokładnie - musiałyby być kompatybilne z istniejącymi jeśli już takie zostały zainstalowane w poprzednich etapach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oprawy oświetleniowe mają posiadać złącze Zhaga oraz zewnętrzny sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia:

standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od –30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Święciechowa, dnia 24 lipca 2026 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr Mikołaj Kostaniak