



LEGENDA:

- 1.Kocioł gazowy moc-70,0kW Prestige 75 firmy ACV – 3 szt.
- 2.Zawór bezpieczeństwa 1915 3/4” – 3 szt.
- 3.Naczynie wzbiorcze poj. 200dm³ – 1 szt.
- 4.Złyczne samoodcinające SUR 1” – 1 szt.
- 5.Pompa Stratos Pico 25/1-6 WLO – 3 szt.
- 6.Pompa Stratos 40/1-16 WLO – 1 szt.
- 7.Pompa Yonos Pico 25/1-6 WLO – 1 szt.
- 8.Pompa Stratos 25/1-6 WLO – 1 szt.
- 9.Pompa Stratos 25/1-4 WLO – 1 szt.
- 10.Pompa cyrkulacyjna Stratos Pico-Z 20/1-6 – 1 szt.
- 11.Sprężęto hydrauliczne DN80 – 1 szt.
- 12.Rozdzielacz na 3 obiegi DN150 – 2 szt.
- 13.Zawór kulowy, gwintowy 1/2” ze złączką do węża – 4 szt.
- 14.Zawór kulowy gwintowany 1/2” – 2 szt.
- 15.Zawór kulowy gwintowany 1 1/4” – 4 szt.
- 16.Zawór kulowy gwintowany 1 1/2” – 21 szt.
- 17.Zawór kulowy gwintowany 2” – 4 szt.
- 18.Zawór kulowy gwintowany 3” – 2 szt.
- 19.Filtr siatkowy gwintowany 1/2” – 1 szt.
- 20.Filtr siatkowy gwintowany 1 1/4” – 1 szt.
- 21.Filtr siatkowy gwintowany 1 1/2” – 2 szt.
- 22.Filtr siatkowy gwintowany 2” – 1 szt.

- 23.Zawór zwrotny gwintowany 1/2” – 1 szt.
- 24.Zawór zwrotny gwintowany 1 1/4” – 1 szt.
- 25.Zawór zwrotny gwintowany 1 1/2” – 5 szt.
- 26.Zawór zwrotny gwintowany 2” – 1 szt.
- 27.Zawór zwrotny gwintowany EA 1 1/2” – 1 szt.
- 28.Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25 – 1 szt.
- 29.Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN32 – 1 szt.
- 30.Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN40 – 1 szt.
- 31.Zabezpieczenie stanu wody 933 – 1 szt.
- 32.Zawór bezpieczeństwa 2115 3/4” – 1 szt.
- 33.Naczynie przeponowe poj. 33dm³ – 1 szt.
- 34.Zasobnik CWU o poj. 1000dm³ JUMBO 1000 ACV – 1 szt.
- 35.Odpowietrznik półautomatyczny – 9 szt.
- TM. Termomanometr z króćcem 1/2”, – 8 szt.
- M. Manometr z króćcem 1/2”, średnica – 13 szt.
- tarczy ø 80, zakres 0–6 bar

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	"BIBCon.pl", ul. Przybyszewskiego 43a/17, 60-356 Poznań tel./fax: +48 61 661 10 71; tel.: +48 660 951 915
TEMAT:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNK ZESPOŁU SZKÓŁ
INWESTOR:	GMINA ŚWIECICHOWA ul. Ułanska 4, 64-115 Świeciechowo
LOKALIZACJA:	ul. Szkolna 15, 64-115 Świeciechowo
BRANŻA:	SANITARNA
RYSEK:	SCHEMAT KOTŁOWNI
PROJEKTANT:	mgr inż. Ryszard Kozmierzczak upr. nr 7131/169/P/2002
SPRAWDZICZ:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/P005/14
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Kasperek
SKALA:	-
DATA:	2016.06
NR RYS:	S-06