



Rozdzielacz: 1.08_a
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM
Typ szafki: Szafka podtynkowa 9-12 sekcji
G = 119,4 [kg/h]
Δp min = 20,96 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1.08_a	29,5	0,49	24,03
2	Podłoga grzewcza	1.02	24,1	0,40	24,30
3	Podłoga grzewcza	1.01_b	133,9	2,25	9,16
4	Podłoga grzewcza	1.01_d	117,8	1,98	14,71
5	Podłoga grzewcza	1.01_f	85,5	1,43	20,49
6	Podłoga grzewcza	1.01_a	141,3	2,37	6,42
7	Podłoga grzewcza	1.01_c	134,3	2,26	9,55
8	Podłoga grzewcza	1.01_e	127,3	2,14	12,30

Rozdzielacz: 1.08_b
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM
Typ szafki: Szafka podtynkowa 12-16 sekcji
G = 131,2 [kg/h]
Δp min = 6,07 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1.08_b	26,7	0,44	9,22
2	Podłoga grzewcza	1.04_b	13,1	0,22	9,84
3	Podłoga grzewcza	1.04_a	71,0	1,19	5,91
4	Podłoga grzewcza	1.07	54,7	0,92	8,51
5	Podłoga grzewcza	1.09_a	96,1	1,61	5,52
6	Podłoga grzewcza	1.09_c	90,1	1,51	6,61
7	Podłoga grzewcza	1.09_e	54,4	0,91	9,18
8	Podłoga grzewcza	1.09_b	96,1	1,61	5,05
9	Podłoga grzewcza	1.09_d	92,2	1,55	5,98
10	Podłoga grzewcza	1.09_f	88,5	1,48	6,77

LEGENDA:

- instalacja c.o. - zasilanie - rura stalowa zaparaszowana
- - - instalacja c.o. - powrót - rura stalowa zaparaszowana
- instalacja c.o. - zasilanie pętli og. podł. - rura wielowarstwowa PE-RT 16mm
- - - instalacja c.o. - powrót pętli og. podł. - rura wielowarstwowa PE-RT 16mm

CO 1 pion c.o.

CT 1 pion c.t.

OBIEKT:	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I TERMOIZOLACJĄ BUDYNKU DAWNEGO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY KLUBU DZIECIĘCEGO I KLUBU SENIORA		
INWESTOR:	Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4; 64–115 Świąciechowa		
LOKALIZACJA:	ul. Kościelna 4; 64–115 Świąciechowa działka nr 90; obręb: 0011 Świąciechowa		
INSTALACJE SAN PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Leszek Kołodziej upr. nr WKP/0348/POOS/12 w spec. instalacyjnej	Podpis:	
		Podpis:	
		Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA INSTALACJE C.O I C.T		NR RYS. 3/S
DATA:	listopad 2018	SKALA: 1:100	STRONA: