



GMINA ŚWIĘCIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

GN.271.5.2022

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zm.) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytania:

1. „Proszę, o sprecyzowanie jakiego typu ma być zegar w projektowanych szafach sterowniczych oświetlenia ulicznego w m. Długie Stare ul. Zachodnia, Gołanice ul. Parkowa i Książ Mały.

Sprawa dotyczy ogłoszenia przetargowego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa.”

2. „Z dokumentacji projektowych nie określono typu zegara sterowniczego w szafkach. Czy zamawiający wymaga zastosowania zegara midi blue firmy Rabbit jak w poprzednich inwestycjach. Jeśli tak. Po kogo stronie pozostaje opłata abonamentowa (pierwsza 24miesiące) oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara?

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. i 2. Zamawiający informuje, że w szafkach sterowniczych oświetlenia ulicznego w m. Długie Stare - ul. Zachodnia, w m. Gołanice - ul. Parkowa i m. Książęcy Las zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/230 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN.

Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że oświetlenie nie jest wykonywane w m. Książ Mały, a w m. Książęcy Las.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej Gminy Święciechowa, w zakładce dotyczącej postępowania, został umieszczony zaktualizowany obowiązujący „Zmodyfikowany SWZ z 25.08.2022 r.”.

Święciechowa, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych