



# GMINA ŚWIECIECHOWA

## URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: [urządgminy@swieciechowa.pl](mailto:urządgminy@swieciechowa.pl)

[www.swieciechowa.pl](http://www.swieciechowa.pl), [www.bip.swieciechowa.pl](http://www.bip.swieciechowa.pl)

FS.271.17.2022

Święciechowa, dnia 21 listopada 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie”

### WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Z DNIA 21 LISTOPADA 2022 R

**I. Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami), informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o niżej wskazanej treści:**

#### **Pytanie 1:**

Zamawiający w rozdziale V – Informacje o warunkach udziału w postępowaniu pkt 1.4) określił, że:

„Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa sieci wodociągowej o długości minimum 250 m każda robota, w tym minimum jedną robotę budowlaną której przedmiotem była budowa sieci wodociągowej wykonana metodą bezwykopową.”

W związku z powyższym, zwracam się do zamawiającego z zapytaniem, jak rozumieć spełnienie warunku wykonania minimum jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa sieci wodociągowej wykonana metodą bezwykopową. Czy tą metodą należało również wykonać 250 m? Czy cała budowa sieci wodociągowej musi liczyć min. 250 m, a metodą bezwykopową w ramach tej budowy można było wykonać krótszy odcinek.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że w ramach spełnienia warunku wykonania minimum jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa sieci wodociągowej wykonana metodą bezwykopową, dopuszcza się wykazanie roboty, której zakres obejmował minimum 250 m sieci wodociągowej - w tym całość albo część została wykonana metodą bezwykopową (minimum 100 m).

**II. Jednocześnie, Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając na podstawie art. 286 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami), w związku z ww. wyjaśnieniami dokonuje następującej modyfikacji zapisów SWZ:**

**1. w ROZDZIALE V – INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ:**

Było:

„a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa sieci wodociągowej o długości minimum 250 m każda robota, w tym minimum jedną robotę budowlaną której przedmiotem była budowa sieci wodociągowej wykonana metodą bezwykopową.”

Jest:

„a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa sieci wodociągowej o długości minimum 250 m każda robota, w tym minimum jedną robotę budowlaną, w której zakres wchodziła budowa sieci wodociągowej wykonana metodą bezwykopową o długości minimum 100 m.”

**III. Zamawiający informuje, że w związku z ww. wyjaśnieniami oraz zmianami, na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej Gminy Święciechowa, w zakładce dotyczącej postępowania dnia 21 listopada 2022 r. został umieszczony zaktualizowany, obowiązujący SWZ.**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Zatwierdzam  
Wójt Gminy Święciechowa  
/-/ mgr inż. Marek Lorych