

Nazwa obwodu	ISTN. ROZDZIELNICA RG zlokalizowana w korytarzu na parterze (rozbudowa o projektowane obwody)	Gn. wtykowe 230V (pom. 0.2g)	Gn. wtykowe 230V (pom. 0.3g)	Gn. wtykowe 230V (pom. 2.1 i 2.2)	Gn. wtykowe 230V (pom. 2.3)	Gn. wtykowe 230V (pom. 2.3)	Oświetlenie (pom. 0.1g - 0.3g, 2.1 - 2.3)	Pompa obiegowa (pom. 0.2g)	Pompa obiegowa (pom. 0.2g)
Pi/Pz [kW]	11,0/3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,8	0,1	0,1
Aparatura	<div> <div>3x 230/400V 50Hz L1 L2 L3</div> <div> <div>F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7 F2.8</div> <div> <div>BOLF B16 IΔ=0,03</div> <div>BOLF B16 IΔ=0,03</div> <div>BOLF B16 IΔ=0,03</div> <div>BOLF B16 IΔ=0,03</div> <div>BOLF B16 IΔ=0,03</div> <div>BMS6 B10A</div> <div>BMS6 C10A</div> <div>BMS6 C10A</div> </div> </div> </div>								
Szyna ochronna neutralna	<div> <div>PE</div> <div>N</div> </div>								
Typ i przekrój przewodu	<div> <div>YDY 3x2,5</div> <div>YDY 3x2,5</div> <div>YDY 3x2,5</div> <div>YDY 3x2,5</div> <div>YDY 3x2,5</div> <div>YDY 3x1,5</div> <div>YDY 3x1,5</div> <div>YDY 3x1,5</div> </div>								

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

Opracowanie zamienne do pozwolenia na budowę nr 728/P/2013 z dnia 18.12.2013 roku.

OBIĘKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY		
INWESTOR:	Gmina Świąciechowa ul.Ułańska 4; 64–115 Świąciechowa		
LOKALIZACJA:	ul.Ułańska 4; 64–115 Świąciechowa działka nr 85/1; arkusz mapy nr 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	ROZBUDOWA ROZDZIELNICY RG		skala: —:—
PROJEKTANT	mgr inż. M. Żelawski upr. nr WKP/0161/P00E/14 specj. instalacyjna		STADIUM: projekt budowlany
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Żelawski		NR RYS. 3/E
DATA:	październik 2015		Strona: