* - miejsce oznaczone gwiazdką przystosować
do oplombowania przez zakład energetyczny



UWAGI:

1. Rozdzielnicę RG zabudować jako wtynkową typu Moduł 2000, wyposażoną w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony IP30.
2. W rozdzielnicy wykonać rozdział układu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziału uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω.
3. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca.
4. Układ pomiarowy przystosować do oplombowania przez zakład energetyczny.
5. Prace związane z przełożeniem licznika oraz podłączeniem WLZ do linii napowietrznej zgłosić przed rozpoczęciem do Enea Operator RD Leszno.
6. Prace wykonać pod odłączeniu napięcia.

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

OBIEKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY		
INWESTOR:	Gmina Święciechowa ul.Ułańska 4; 64–115 Święciechowa		
LOKALIZACJA:	ul.Ułańska 4; 64–115 Święciechowa działka nr 85/1; arkusz mapy nr 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ	skala:	–:––
PROJEKTANT:	mgr inż. R.Poloch upr. nr WKP/0178/PWOE/10	STADIUM:	proj.budowlany
OPRACOWAŁ:	mgr inż. M.Żelawski	NR RYS.	4/E
DATA:	czerwiec 2013	Strona:	