



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lesznie

ON-HK.903.8.2.2024

Leszno, dnia 16 kwietnia 2024r.

Ocena jakości wody

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie
na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Gołanice

ocenia pozytywnie
przydatność wody do spożycia

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 10 kwietnia 2024r. w ramach kontroli urzędowej w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) z wodociągu publicznego Gołanice z sieci na posesji Gołanice, ul. Parkowa 28A (sprawozdanie z badań nr : OL-W.903.399.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r.) oraz z sieci na posesji Gołanice, ul. Wierzbowa 22 (sprawozdanie z badań nr : OL-W.903.400.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), jako woda przydatna do spożycia.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
Higiena Komunalna
tel. 65 526 15 15 wew. 53
higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-leszno
PSSELeszno/SkrytkaESP

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie

Spółka z o.o.

ul. Nowopolna 5

67-400 Wschowa

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Świąciechowa

ul. Ułańska 4

64 – 115 Świąciechowa

PB - K