



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lesznie

ON-HK.903.8.5.2024

Leszno, 17 lipca 2024r.

Ocena jakości wody

Pozytywnie oceniam przydatność wody do spożycia wodociągu publicznego Gołanice

UZASADNIENIE

1 lipca 2024r. w ramach kontroli urzędowej pobrano próbki wody z wodociągu publicznego Gołanice ze Stacji Uzdatniania Wody. Wyniki badań przeprowadzonych przez Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie oraz Laboratorium Badań Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ujęte w sprawozdaniach nr: OL-W.903.807.2024 z 5 lipca 2024r., nr: N/2916/2024/LB-WiPF/PCH z 12 lipca 2024r. oraz nr: N/2916/2024/LB-AS/PGC, PLC/ z 9 lipca 2024r. wykazały ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli (1 jtk w 100 ml podczas gdy norma wynosi 0 jtk w 100 ml).

4 lipca 2024r. pobrano kolejną próbkę wody z wodociągu publicznego Gołanice ze Stacji Uzdatniania Wody. Wyniki badań przeprowadzonych przez Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ujęte w sprawozdaniu nr: OL-W.903.856.2024 z 5 lipca 2024r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa
2. aa

Do wiadomości:

Wójt Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
M.O.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
Higiena Komunalna
tel. 65 526 15 15 wew. 53
higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-leszno
PSSELeszno/SkrytkaESP