

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LESZNIE

4.02.18

RUP-1246-2018
J. Herbner-Kuczyńska

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

- PPIS w Lesznie

- faks

- e-mail PPIS w Lesznie

- Sekcja Higieny Komunalnej

- faks Sekcji HK

- e-mail

65 526-15-15

65 526-12-68

65 526-21-41

psse.leszno@pis.gov.pl

65 526-15-15 wew. 53

65 526-21-41

higiena.komunalna@psse-leszno.pl

ul. Niepodległości 66

64-100 Leszno

skr. pocztowa 6

http://www.psse-leszno.pl

oryginał/kopia

ON.HK-0700-03/18

Leszno, dnia 5 lutego 2018r.

Wójt Gminy Święciechowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie § 22 ust. 1 i 3 oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 1, ust. 4 pkt. 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przesyła ocenę jakości wody z wodociągów publicznych znajdujących się na terenie Gminy Święciechowa za rok 2017.

1. Wodociąg publiczny Święciechowa

- Właściciel : Urząd Gminy Święciechowa
- Administrator: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
67-400 Wschowa, ul. Nowopolna 5
- Adres urządzenia wodociągowego: Święciechowa ul. Krzycka 20A
- Produkcja wody: 855 m³/dobę
- Liczba zaopatrywanej ludności: 4418
- Zaopatrywane miejscowości:
 - Święciechowa
 - Lasocice
 - Przybyszewo
 - Ogrody
- Liczba ujęć:
 - liczba studni na danym ujęciu ogółem 2
 - liczba studni eksploatowanych w roku 2017 2
 - głębokość studni: nr 2 - 43 m, nr 3 - 57 m
- Lokalizacja ujęcia wody:
 - studnie zlokalizowane są na terenach rolniczych w odległości 20 m od SUW, w odległości około 30 m od ogrodzenia studni pola uprawne i około 5 m ogródków działkowych
 - wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej i wynosi po 400 m² dla każdej studni
 - strefa pośrednia, niewyznaczona
 - rodzaj zabezpieczenia: wstępy do studni zamykane na kłódkę, strefa ogrodzona, zamykana na kłódkę, oznakowana tablicami

i) Stosowane metody i środki uzdatniania wody:

- napowietrzanie: 1 inżektor, 4 aeratory (mieszacze wodno – powietrzne o śr. 600 mm – 2 szt. oraz 500 mm – 2 szt.)
- filtracja: 4 filtry ciśnieniowe – o śr. 1800 mm, 1500 mm i 1400 mm – 2 szt. (żwirki kwarcowe),
- 3 zbiorniki hydroforowe o śr. 1500 mm i poj. 4 m³ każdy

dezynfekcja - wg potrzeb podchlorynem sodu

j) Stan sanitarno – techniczny obiektu wodnego:

- studnie - dobry
- obiekty SUW - dobry
- zbiorniki wody czystej – 4 zbiorniki betonowe, o pojemności 80m³ – stan dobry

k) W roku 2017 na ujęciu Święciechowa w ramach remontów bieżących nie przeprowadzono

l) Jakość wody

- w roku 2017 w ramach kontroli urzędowej pobrano wodę:

- 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
- 1 x w ramach monitoringu przeglądowego
- 1 x w ramach nadzoru sanitarnego

w ramach kontroli wewnętrznej ZUW Wschowa pobrano wodę:

- 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
- 1 x w ramach monitoringu przeglądowego

1 próbka wody pobrana w ramach kontroli urzędowej nie odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; badania powtórkowe wody nie wykazały przekroczeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał 3 decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Święciechowa (dwie decyzje zostały wydane na podstawie badań z kontroli urzędowej; jedna decyzja wydana na podstawie badań w ramach kontroli wewnętrznej ZUW Wschowa)

l) W roku 2017 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną ujęć wody oraz stacji wodociągowej końcowa ocena roczna – za rok 2017

- w wodociągu – **dobra**
- w jakości wody – **dobra**

2. Wodociąg publiczny Piotrowice

- a) Właściciel : Urząd Gminy Święciechowa
- b) Administrator: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5

c) Adres urządzenia wodociągowego: Piotrowice

d) Produkcja wody: 314 m³/doba

e) Liczba zaopatrywanej ludności: 2053

f) Zaopatrywane miejscowości:

- Piotrowice

- Niechlód

- Trzebiny

- Długie Stare

- Długie Nowe

g) Liczba ujęć:

- liczba studni na danym ujęciu ogółem – 2

- liczba studni eksploatowanych w roku 2017 – 2

- Głębokość studni: nr 1a – 30 m, nr 2 – 30 m

h) Lokalizacja ujęcia wody:

- studnie zlokalizowane są na terenie SUW, w odległości około 10 m od ogrodzenia studni pola uprawne i około 40 m zbiornik bezodpływowy
- wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej i obejmuje teren w granicach istniejącego ogrodzenia SUW
- strefa pośrednia niewyznaczona
- rodzaj zabezpieczenia: wläzy do studni zamykane na kłódkę, strefa ogrodzona, zamykana na kłódkę, oznakowana tablicami

i) Stosowane metody i środki uzdatniania wody:

- napowietrzanie: 1 iniektor, 4 aeratory o śr. 600 mm
- filtracja: 4 filtry ciśnieniowe o śr. 1400 mm (żwirki kwarcowe), 2 hydrofory z zestawem ciśnieniowym firmy ENEL o poj. 4,5 m³ i śr. 1500 mm, zestaw pomp ciśnieniowych
- dezynfekcja - wg potrzeb - podchlorynem sodu

j) Stan sanitarno - techniczny obiektu wodnego:

- studnie - dobry
- obiekty SUW - dobry
- zbiorniki wody czystej - zbiornik terenowy - stalowe 3 komory o pojemności 50 m³ każda, stan dobry

k) W roku 2017 na ujęciu Piotrowice bieżących remontów nie przeprowadzano

l) Jakość wody

- w roku 2017 w ramach kontroli urzędowej pobrano wodę:
 - 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
 - 1 x w ramach monitoringu przeglądowego
 - 2 x w ramach nadzoru sanitarnego

w ramach kontroli wewnętrznej ZUW Wschowa pobrano wodę:

- 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
- 1 x w ramach monitoringu przeglądowego

- 2 próbki wody pobrane w ramach kontroli urzędowej nie odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; badania powtórkowe wody nie wykazały przekroczeń
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał 4 decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Piotrowice (dwie decyzje zostały wydane na podstawie badań z kontroli urzędowej; a dwie decyzje wydane na podstawie badań w ramach kontroli wewnętrznej ZUW Wschowa)

l) W roku 2017 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną ujęć wody oraz stacji wodociągowej końcowa ocena roczna - za rok 2017

• Wodociąg - **dobry**

- jakości wody - **dobry**

3. Wodociąg publiczny Gołanice

- a) Właściciel: Urząd Gminy Święciechowa
- b) Administrator: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. 67 - 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5
- c) Adres urządzenia wodociągowego: Gołanice
- d) Produkcja wody: 130 m³/dobę
- e) Liczba zaopatrywanej ludności: 879
- f) Zaopatrywane miejscowości:
 - Gołanice, Krzycko Małe
- g) Liczba ujęć:
 - liczba studni na danym ujęciu ogółem - 2
 - liczba studni eksploatowanych w roku 2017 - 2
 - głębokość studni: nr 3 - 136 m, nr 3a - 137 m

h) Lokalizacja ujęcia wody:

- studnie zlokalizowane są na terenach rolniczych, w odległości około 200 m od SUW, przy trasie Leszno – Włoszakowice
- wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej w obrębie istniejącego ogrodzenia dla studni o powierzchni 1075m²
- strefa pośrednia - nie wyznaczona
- rodzaj zabezpieczenia: wläzy do studni zamykane na kłódkę, strefa ogrodzona, zamykana na kłódkę, oznakowana tablicami

i) Stosowane metody i środki uzdatniania wody:

- napowietrzanie: 1 sprężarka, 3 aeratory (mieszacze wodno – powietrzne w tym 2 szt. o śr. 600 mm i 1 szt. o śr. 500 mm)
- filtracja: 3 filtry ciśnieniowe zamknięte w tym 2 szt. o śr. 1500 mm i 1 szt. o śr. 1200 mm (złoża – żwirki kwarcowe), 2 zbiorniki hydroforowe w tym 1 szt. o śr. 1500 mm i poj. 4,5 m³ i 1 szt. o śr. 1200 mm i poj. 2,5 m³.
- dezynfekcja - według potrzeb - podchlorynem sodu

j) Stan sanitarno – techniczny obiektu wodnego:

- studnie - dobry
- obiekty SUW - dobry
- zbiorniki wody czystej – brak

k) W roku 2017 na ujęciu Gołanice remontów bieżących nie przeprowadzono

l) Jakość wody

- w roku 2017 w ramach kontroli urzędowej pobrano wodę:
4 x w ramach monitoringu kontrolnego
1 x w ramach monitoringu przeglądowego

w ramach kontroli wewnętrznej pobrano wodę:

- 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
- 1 x w ramach monitoringu przeglądowego
- 1 x w ramach nadzoru sanitarnego

1 próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej nie odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; badania powtórkowe wody nie wykazały przekroczeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał 3 decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Gołanice (dwie decyzje zostały wydane na podstawie badań z kontroli urzędowej; jedna decyzja wydana na podstawie badań w ramach kontroli wewnętrznej ZUW Wschowa)

l) W roku 2017 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną ujęć wody oraz stacji wodociągowej końcowa ocena roczna – za rok 2017

- wodociągu - **dobra**
- jakości wody - **dobra**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Lesznie

lek. wet. Artur Podfigurny