



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lesznie

ON-HK.903.6.6.2023

Leszno, dnia 20 października 2023r.

Ocena jakości wody

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Świąciechowa
sporządzonych z przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej badań jakości wody

zgodnie ze zleceniem: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o.

ul. Nowopolna 5, 67 - 400 Wschowa

przez: J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 079

ocenia pozytywnie

przydatność wody do spożycia

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych dnia 2 października 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Usług Wodnych we Wschowie w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) z wodociągu publicznego Świąciechowa ze Stacji Uzdatniania

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
Higiena Komunalna
tel. 65 526 15 15 wew. 53
higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-leszno
PSSELeszno/SkrytkaESP

Wody w Świąciechowie (sprawozdanie z badań nr : 538477/23/POZ z dnia 12 października 2023r.) oraz z sieci w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świąciechowie przy ul. Szkolnej 15 (sprawozdanie z badań nr : 538478/23/POZ z dnia 12 października 2023r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), jako woda przydatna do spożycia.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Spółka z o. o.

ul. Nowopolna 5

67-400 Wschowa

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Świąciechowa

ul. Ułańska 4

64 – 115 Świąciechowa

PB - K