



GMINA ŚWIĘCIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl, ePUAP: /swieciechowa/skrytka
adres do e-Doręczeń: AE:PL-33123-54367-DJTCW-17

P.271.13.2025

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2025 R.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie”

I. Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – ze zmianami), informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski w zakresie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytania z dnia 29 września 2025 r.:

Pytanie 1:

Czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp) Zamawiający rozważy rozszerzenie dopuszczalnych parametrów tak, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden producent, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań jakościowych? **Prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy tuftowanej o poniższych parametrach i dokumentach**, która w pełni usatysfakcjonuje Zamawiającego:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- podkład trawy: lateksowy
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość,
- wysokość włókna: min. 20mm,
- grubość włókna: min. 330 µm,
- ciężar włókna – Dtex: min. 17 000,
- waga pojedynczego włókna: min. 1700 g/m²,
- ilość pęczków: min. 24 000 /m²,
- ilość włókien: min. 385 000 /m²,
- siła wyrywania pęczka, po starzeniu: min. 45N
- waga całkowita trawy: min. 3600 g/m²,



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

- wypełnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją producenta,

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

- a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN 15330-1:2013. Raport z badań musi być wykonany przez specjalistyczne laboratorium posiadające akredytację ISO 17025.
- b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm.
- c) Atest PZH lub dla oferowanej nawierzchni.
- d) Badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu na poziomie Bfl-s1.
- e) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
- f) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 10 do SWZ (projekt techniczny) został uzupełniony o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dot. branży architektoniczno-budowlanej, jednocześnie w projekcie technicznym branży konstrukcyjnej zaktualizowano minimalne parametry dla trawy (str. 8 projektu). Tym samym dokonano zmiany w opisie pozycji nr 5 formularza kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 9 do SWZ).

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie trawy tuftowanej spełniającej minimalne parametry określone w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 10 do SWZ).

Pytania z dnia 30 września 2025 r.:

Pytanie 1:

W powyższym postępowaniu Zamawiający przewiduje boisko z trawy syntetycznej i podaje, że wymaga trawa o włóknach monofilowych, niefibrilowanych. Zwracamy uwagę, że podane parametry trawy syntetycznej są typowe i charakterystyczne dla włókien fibrylowanych, a nie monofilowych. Wysokość parametrów: dtex, ilość pęczków i włókien, grubość włókna jednoznacznie wskazuje na trawę z włókna fibrylowanego.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga trawy z włókien fibrylowanych o wskazanych w opisie technicznym parametrach.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z ww. wyjaśnieniami do pytania z 29.09.2025 r. i dokumentacją projektową wymaga aby nawierzchnia boiska była wykonana z trawy syntetycznej w kolorze zielonym o włóknach monofilowych, niefibrilowanych.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Pytanie 2:

W powyższym postępowaniu nie zostały określone dokumenty jakich wymaga Zamawiający w celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej. Brak wykazu dokumentów dla nawierzchni naraża Zamawiającego na zastosowanie produktów, które mogą nie spełniać wymagań Zamawiającego. Proponujemy poniższe typowe i standardowe dokumenty, które potwierdzą spełnienie minimalnych parametrów oferowanej nawierzchni. Najbardziej istotne jest by nawierzchnia spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Wymóg przedłożenia podstawowych dokumentów do oferty, stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert. Wymaganie dokumentów na etapie oferty zapobiegnie zaoferowaniu trawy o innych parametrach niż oczekiwania Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w celu potwierdzenia minimalnych parametrów oferowanej nawierzchni będzie wymagał do oferty poniższych dokumentów:

- raport z badań niezależnego laboratorium badającego sztuczne nawierzchnie sportowe na zgodność z normą PN-EN 15330-1 potwierdzający spełnienie wszystkich wymaganych parametrów oferowanej nawierzchni;
- atest PZH dla oferowanej trawy
- kartę techniczną trawy syntetycznej podpisaną przez producenta
- badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny
- autoryzacja producenta proponowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej. Jednocześnie, zgodnie z ust. 12 pkt 3) lit. a) i b) Rozdziału III SWZ, Zamawiający zaznacza, że wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w dokumentacji projektowej (w tym specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz obowiązujących normach oraz przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi Nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

Ponadto zgodnie z Rozdziałem 2 pkt 2.4 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w przedmiotowej STWiOR (str. 33).

II. Jednocześnie, Zamawiający – Gmina Świąciechowa, działając na podstawie art. 286 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – ze zmianami), w związku z udzielonymi wyjaśnieniami dokonuje następującej modyfikacji zapisów SWZ:



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

1) dodaje się zaktualizowaną, obowiązującą dokumentację projektową „Załącznik nr 10 do SWZ”;

2) w Załączniku nr 9 do SWZ (kosztorys ofertowy):

1. w poz. 5 – skorygowano opis pozycji:

Było:

„Nawierzchnia z trawy syntetycznej w technologii piaskowej z wykonaniem linii:

- skład włókna: 100% polietylen
- podkład trawy: lateksowy
- ciężar włókna: min. 8500Dtex.
- grubość włókna min. 90mikronów
- wysokość włókna: min. 20mm,
- ilość pęczków: min. 26000/m²
- ilość włókien: min. 52000/m²
- wytrzymałość na rozerwanie: min. 650N
- wydłużenie względne: min. 25%
- siła wyciągania pęczka po starzeniu wodą: min. 62N
- kolor nawierzchni: zielony,
- wypełnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją producenta.”

Jest:

„Nawierzchnia z trawy syntetycznej w technologii piaskowej z wykonaniem linii:

- skład włókna: 100% polietylen lub polipropylen;
- podkład trawy: lateksowy;
- ciężar włókna: min. 8500Dtex.;
- grubość włókna min. 90mikronów;
- wysokość włókna: 20mm +/-2mm;
- ilość pęczków: min. 23000/m²;
- ilość włókien: min. 300000/m²;
- wytrzymałość na rozerwanie: min. 650N;
- wydłużenie względne: min. 25%;
- siła wyciągania pęczka po starzeniu wodą: min. 45N;
- kolor nawierzchni: zielony;
- waga pojedynczego włókna: min. 600 g/m²;
- waga całkowita trawy: min 2000 g/m²,
- wypełnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją producenta.”

2) W ROZDZIALE X SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **6 listopada 2025 r.**”

3) W ROZDZIALE XIII SWZ - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamowienia w terminie do dnia **8 października 2025 r. do godz.10:00.**”



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

„3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **8 października 2025 r. o godz. 10:30**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

III. Zamawiający informuje, że w związku z ww. wyjaśnieniami oraz zmianami, na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej Gminy Święciechowa, w zakładce dotyczącej postępowania dnia 2 października 2025 r. został umieszczony zaktualizowany, obowiązujący: SWZ, formularz kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 9 do SWZ) oraz dokumentacja projektowa (Załącznik nr 10 do SWZ).

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Święciechowa, dnia 2 października 2025 r.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr Mikołaj Kostaniak



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO