

**Projekty, Nadzór i Kierowanie  
Robotami KAN inż. Andrzej  
Kiełański  
Ul. Sienkiewicza 17/6  
64-100 Leszno**

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ** **NR 009/OT2/WP/WS/25**

**Dotyczy: Określenie warunków technicznych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Gołanice, gm. Świąciechowa w rejonie działki o nr ewid. 324/14 i 363/4, wodociąg Gołanice.**

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. o.o. informuje, że dla celów zaopatrzenia w wodę, w obrębie działki o nr ewid. 324/14 i 363/4 w miejscowości Gołanice (gm. Świąciechowa), należy zaprojektować sieć wodociągową według poniższych zasad.

### **I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

1. **Miejsce przyłączenia** – istniejąca sieć wodociągowa PCV DN/OD 110 mm w działce o nr 363/4 w miejscowości Gołanice.
2. **Sposób włączenia** – trójnik żeliwny DN 100/100 z zasuwą DN 100 lub opaska do nawiercania do rur PCV o średnicy DN 100 mm z odejściem kołnierzowym DN 100 z zasuwą DN 100,
3. **Sieć wykonać** z rur PCV lub PE DN/OD 110 mm PN10 – jednolity materiał na całej długości.



## II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Trasę sieci zaprojektować równolegle w odległości 1,5 m od granicy i na terenie działki nr ewid. 363/4 w miejscowości Gołanice.
2. Na sieci zamontować armaturę żeliwną niebieską.
3. Łączenia realizować za pomocą armatury żeliwnej lub zgrzewania elektrooporowego.
4. Węzły z armaturą żeliwną zabezpieczyć blokami oporowymi.
5. Skrzynki zasuw zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Na sieci zaprojektować hydranty nadziemne DN80 – na zakończeniach i w odległościach nieprzekraczających 150,0m, zapewniające odwodnienie oraz odpowietrzenie sieci.
7. Miejsce włączenia do sieci należy oznakować tabliczką informacyjną oraz oznaczyć tabliczką informacyjną lokalizację wszystkich zasuw sieciowych i węzłów hydrantowych.
8. Sieć zaprojektować zapewniając ochronę przeciwpożarową.
9. Sieć układać uwzględniając strefę przemarzania gruntu, min. przykrycia 1,20 m.
10. Nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Głębokość ułożenia taśmy - co najmniej 0,30 m.
11. Należy również przebudować istniejący hydrant ppoż. przenosząc go w miejsce nieutrudniające wjazdu w ulicę Zbożową na działkę 90/1 i 90/2 w m. Gołanice.

## III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Warunki przyłączenia opracowano na podstawie obowiązującego prawa.
2. Trasę projektowanej sieci należy uzgodnić w Zakładzie Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. a następnie na naradzie koordynacyjnej.
3. Projekt uzgodnić u rzeczoznawcy ppoż. pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
4. Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie należy uzgodnić w Zakładzie Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji zostaje w archiwum zakładu.
5. O zamiarze przystąpienia do budowy sieci należy zawiadomić (pisemnie, elektronicznie przez wiadomość e-mail lub telefonicznie) Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.



6. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli prac związanych z budową sieci.
7. Sieci należy wybudować:
  - Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.;
  - Zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej;
  - W warunkach posiadania niezbędnych zgód i zezwoleń wynikających z przepisów prawa (w tym zgody wszystkich właścicieli działek, po których przebiegać będą sieci).
8. Pozostałe warunki w Polskich Normach; PN-87/B-01060 (Sieć wodociągowa zewnętrzna), PN-92/B-01706 (Instalacje wodociągowe).
9. Przyłączenie do istniejących sieci nastąpi po spełnieniu; niniejszych warunków przyłączenia, po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci. Do odbioru wykonanej sieci niezbędne będzie dołączenie; wyniki próby ciśnienia, badania wody po dezynfekcji, szkice oraz mapy inwentaryzacji powykonawczej (Art. 43 Prawo budowlane), atestów higienicznych zastosowanych materiałów, wypisanego dziennika budowy.
10. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia i stanu technicznego uzbrojenia.
11. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania.
12. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej działki lub zmiany rodzaju zabudowy należy wystąpić do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. o wydanie nowych warunków przyłączenia.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Grzegorz Brzeskot

**Załącznik:**

- 1) Plan sytuacyjny.

**Otrzymują:**

- 1) Adresat
- 2) Aa