

I. Opis techniczny do projektu likwidacji kolizji linii oświetleniowej w związku z projektem i budową chodnika w m. Lasocice ul. Ogrodowa dz. 46, 121, 122, 276 gm. Świąciechowa

Inwestor: Gmina Świąciechowa, Świąciechowa ul. Ułańska 4

1.1 Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora;
- plany terenu w skali 1:500;
- wizja lokalna i uzgodnienia branżowe;
- obowiązujące normy i przepisy.

1.1.1. Zakres opracowywania: obejmuje projekt likwidacji kolizji w m. Lasocice ul. Ogrodowa.

1.2. Likwidacja kolizji- W związku z projektem i budową chodnika w m. Lasocice, zachodzi konieczność likwidacji kolizji słupów linii oświetleniowej. Linia oświetleniowa z słupami oświetleniowymi są własnością Gminy Świąciechowa. Należy przestawić słupy oświetleniowe poza chodnik patrz rys. 1 projektu, kable YAKY 4x35mm² oświetleniowe należy przedłużyć za pomocą muf ZRM-4 i kablem YAKY 4x35mm². Kable przykryć folią PCV koloru niebieskiego. Kable poprowadzić zgodnie z przepisami budowy w rowie kablowym na głębokości 0,7m na dwukrotnej podsypce piaskowej (10cm pod kabel i 10 cm na kabel). Kable oznaczyć opaskami kablowymi z napisem: przekrój kabla, właściciel kabla, trasa kabla, rok budowy. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Opracował