

Nr rej. 1089/OT2/WP/WS/25
L. dz. 1115/545/OT2

Wschowa, dnia 08.01.2026 r.

Urząd Gminy Święciechowa
Ul. Ulańska 4
64-115 Święciechowa
Do korespondencji
Projekty, Nadzór i Kierowanie Robotami
KAN inż. Andrzej Kielański
Ul. Sienkiewicza 17/6
64-100 Leszno

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ
NR 1089/OT2/WP/WS/25

Dotyczy: Określenie warunków technicznych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Święciechowa, gm. Święciechowa (64-115) w rejonie działki o nr ewid. 780/5, 790/1, wodociąg Święciechowa.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. o.o. informuje, że dla celów bytowych zaopatrzenia w wodę, w obrębie działki o nr ewid. 780/5, 790/1 w miejscowości Święciechowa (64-115 Święciechowa), należy zaprojektować sieć wodociągową według poniższych zasad.

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. **Miejsce przyłączenia** – istniejąca sieć wodociągowa PCV DN/OD 110 mm w działce o nr 790/1 w miejscowości Święciechowa.
2. **Sposób włączenia** – Trójnik żeliwny DN 100/100 z zasuwą DN 100 lub opaska do nawiercania do rur PCV o średnicy DN 110 mm z odejściem kołnierzowym DN 100 z zasuwą DN 100 miękkouszczelnioną wraz z obudową teleskopową zakończoną skrzynką uliczną. Skrzynkę zabezpieczyć poprzez montaż elementu prefabrykowanego betonowego. Miejsce włączenia do sieci należy oznakować tabliczką informacyjną o lokalizacji zasuw sieciowych.
3. **Sieć wykonać** z rur PCV lub PE DN/OD 110 mm PN10 – jednolity materiał na całej długości.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Trasę sieci zaprojektować na terenie i równoległe w odległości 1,5m od granicy działki o nr ewid. 780/5 i 790/1 w miejscowości Święciechowa.
2. Na sieci zamontować armaturę żeliwną niebieską.
3. Łączenia realizować za pomocą armatury żeliwnej lub zgrzewania elektrooporowego.
4. Węzły z armaturą żeliwną zabezpieczyć blokami oporowymi.
5. Skrzynki zasuw zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Na sieci zaprojektować hydranty nadziemne DN80 – na zakończeniach i w odległościach nieprzekraczających 150,0m, zapewniające odwodnienie oraz odpowietrzenie sieci.
7. Projektowane hydranty będą służyć dla celów technologicznych i eksploatacyjnych (płukanie i odpowietrzenia sieci wodociągowej).
8. Miejsce włączenia do sieci należy oznakować tabliczką informacyjną oraz oznaczyć tabliczką informacyjną lokalizację wszystkich zasuw sieciowych i węzłów hydrantowych.
9. Sieć układać uwzględniając strefę przemarzania gruntu, min. przykrycia 1,20 m.
10. Nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Głębokość ułożenia taśmy - co najmniej 0,30 m.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Warunki przyłączenia opracowano na podstawie obowiązującego prawa.
2. Trasę projektowanej sieci należy uzgodnić w Zakładzie Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. a następnie na naradzie koordynacyjnej.
3. Projekt uzgodnić u rzeczoznawcy ppoż. pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
4. Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie należy uzgodnić w Zakładzie Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji zostaje w archiwum zakładu.
5. O zamiarze przystąpienia do budowy sieci należy zawiadomić (pisemnie, elektronicznie przez wiadomość e-mail lub telefonicznie) Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
6. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli prac związanych z budową sieci.
7. Sieci należy wybudować:
 - zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej;
 - w warunkach posiadania niezbędnych zgód i zezwoleń wynikających z przepisów prawa (w tym zgody wszystkich właścicieli działek, po których przebiegać będą sieci).
8. Pozostałe warunki w Polskich Normach; PN-87/B-01060 (Sieć wodociągowa zewnętrzna), PN-92/B-01706 (Instalacje wodociągowe).
 9. Przyłączenie do istniejących sieci nastąpi po spełnieniu; niniejszych warunków przyłączenia, po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci. Do odbioru wykonanej sieci niezbędne będzie dołączenie; wyniki próby ciśnienia, badania wody po dezynfekcji, szkice oraz mapy inwentaryzacji powykonawczej (Art. 43 Prawo budowlane), atestów higienicznych zastosowanych materiałów, wypisanego dziennika budowy.
 10. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia i stanu technicznego uzbrojenia.
 11. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania.
 12. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej działki lub zmiany rodzaju zabudowy należy wystąpić do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. o wydanie nowych warunków przyłączenia.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Brzeskot

Załącznik:

- 1) Plan sytuacyjny.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Aa