



**umocnienie skrzynki ulicznej zasuwy kostką betonową  
gr. 8 cm lub płytą żelbetonową gr. 10 cm z betonu C12/15**



**lub krążkiem żelbetonowym z bet. C12/15**



NAZWA OBIEKTU	Rozdzielcza sieć wodociągowa w m.. Henrykowo gm. Świąciechowa			
ADRES INWESTOR	działka nr ewid. : 575/9, 575/10, 575/25, 576/6, 577/39 Gmina Świąciechowa ul.Ułańska 4, 64 - 115 Świąciechowa			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Umocnienie skrzynki zasuwy			Skala
DATA: 03/2018	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	-
Sprawdzający	mgr inż.Stanisław Kłosiński	WKP/0271/PWOS/06		Nr rys.
Projektant	inż. Andrzej Kielański	888/86/Lo		<b>6</b>