



GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Świąciechowie, ul. Ulańska 4, 64-115 Świąciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

FS.271.9.2021

WYJAŚNIENIE NR 4 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny”

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zm.) Gmina Świąciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań:

1. Proszę o informację, w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię asfaltową, ponieważ istnieje rozbieżność informacji między opisem w projekcie budowlanym, a kosztorysem.

W Kosztorysie ujęto pozycję:

Kruszywo łamane warstwa dolna 15 cm

Kruszywo łamane warstwa górna 7 cm

Nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca 4 cm

Nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna 3 cm

W projekcie natomiast występuje opis:

Kruszywo łamane 20 cm

Nawierzchnia bitumiczna beton asfaltowy 7 cm

Nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca 6 cm

Nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna 5 cm

2. Czy odtworzenie nawierzchni warstwy ścieralnej jest po całej szerokości jezdni, czy tylko na szerokości pasa ruchu?

Gmina Świąciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 i 2.

Zamawiający uprzejmie informuje, że należy wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 6 cm zrównując górę z istniejącą warstwą ścieralną oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 5 cm **na całej szerokości jezdni drogi powiatowej**.

W związku z wcześniejszymi wyjaśnieniami w tym zakresie, dnia 6 sierpnia 2021 r. umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania i stronie internetowej Gminy, w zakładce dotyczącej postępowania „Wyjaśnienia nr 2 do SWZ z 06.08.2021 r.” i zaktualizowane, obowiązujące dokumenty: „Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ z 06.08.2021 r.”.

Święciechowa, dnia 9 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych