



GMINA ŚWIĘCIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

GN.271.19.2021

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 11 października 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie”

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zm.) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie z prośbą o wyjaśnienie do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytania:

W rozdziale III ust. 2. SWZ do niniejszego postępowania zawarto informacje o konieczności wykonania instalacji odgromowej. Natomiast w załączniku nr 9 do SWZ, pkt. 12. *Instalacja odgromowa* widnieje zapis „Na potrzeby niniejszej dokumentacji zgłoszeniowej nie przewiduje się montażu dodatkowej jej elementów ani rozbudowy istniejącej”. W związku z powyższą rozbieżnością proszę o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotowego zadania nie jest wykonanie lub rozbudowa istniejącej instalacji odgromowej.

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z dokumentacją techniczną pn.: „Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40 kWp” – „(...) należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia odgromowego i weryfikację czy $R < 10\Omega$. W przypadku braku dostatecznej rezystancji należy istniejący uziom rozbudować do wymaganej wartości (...)”.

Święciechowa, dnia 11 października 2021r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych