



OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 53W, O STRUMIENIU ŚWIELENYM MIN. 6748LM Z OPRAWY, ZE STEROWANIEM UMOŻLIWIĄJĄCYM REDUKCJE MOCY, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK09, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K. SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANE, OKRĄGLE, ZBIEŻNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAZU OPRAWY 8,0m, Z WYSIEGNIKIEM 1,0m, KĄCIE 5°, Z WNEKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWĄ WNĘKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE  
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY				64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61			
<b>"WIS"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA				TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl			
Obiekt	Budowa oświetlenia drogowego w Księżącym Lesie						
Adres	m. Książęcy Las, gm. Świeciechowa, pow. Ięszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 655, ob. ew. 0002 Henrykowo, j. ew. 301305, 2 Świeciechowa						
Inwestor	Gmina Świeciechowa ul. Ułanska 4, 64-115 Świeciechowa						
Treść rysunku	Schemat		Data		Skala	Nr. rysunku	
Branża	elektryczna		04.08.2021			2	
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak		upr. 877/86/L.O WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.				
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki		upr. 820/86/L.O WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.				