



GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ulańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

WYJAŚNIENIE NR 4 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytania:

1. Prosimy o załączenie do dokumentacji wykonanych badań geologicznych.
2. Prosimy o informację czy zostały wykonane zgodnie z projektem zalecenia dotyczące warunków gruntowo-wodnych.

„II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY (...) 5. Warunki gruntowo-wodne (...) Podłoże gruntowe w miejscu projektowanego boiska budują od powierzchni terenu nasypy zakwalifikowane jako niekontrolowane. Nasypy niekontrolowane zaleca się usunąć spod obrysu projektowanych boisk – w szczególności zaliczone do warstwy IA. Dopuszcza się możliwość pozostawienia nasypów serii IB, jednakże wymaga to pozytywnego zaopiniowania nadzoru geotechnicznego podczas wykonywania robót ziemnych i ich powierzchniowego dogęszczenia.”

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że na stornie internetowej w zakładce dotyczącej przetargu została umieszczona dokumentacja z wykonanych badań geologicznych tj. Załącznik nr 10 do SIWZ – Opinia geotechniczna.

Ad.2.

Zamawiający informuje, że grunty zostały usunięte, natomiast podłoże zostało uzupełnione materiałem o odpowiednich parametrach.

Święciechowa, dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzam
Z upoważnienia Wójta
/-/ mgr Patryk Tomczak
Zastępca Wójta Gminy Święciechowa