



# GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa  
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: [urządgminy@swieciechowa.pl](mailto:urządgminy@swieciechowa.pl)  
[www.swieciechowa.pl](http://www.swieciechowa.pl), [www.bip.swieciechowa.pl](http://www.bip.swieciechowa.pl)

## WYJAŚNIENIA NR 9 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 26 maja 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Święciechowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - ze zmianami/ Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Treść zapytań:

1. Proszę o wskazanie producenta lub podanie nazwy handlowej dla płyt betonowych o wymiarach 50x300 cm gr. 4 cm wbudowanych na trawniku przed wejściem głównym do budynku.
2. Proszę o wskazanie producenta lub podanie nazwy handlowej dla płyt betonowych wibroprasowanych ażurowych o wymiarach 100x100 cm gr. 12 cm wbudowanych wejściach do budynku od ogrodu.
3. Co rozumieć pod nazwą deszczowanie w dziale trawniki?

### Odpowiedź Zamawiającego:

#### Ad.1.

Płyty ogrodowe o fakturze szczotkowania w kolorze naturalnym (można zastosować płyty o wymiarze 50\*100\*4 cm) o min. wymaganiach: wytrzymałość na zginanie – klasa 2 ozn. T, nasiąkliwość – klasa 2 ozn. B, odporność na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D, odporność na ścieranie klasa 4 ozn. I np. Firmy Contractors lub równoważnych.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2017 r. dokonał zmiany SIWZ i uzupełnił Załącznik nr 9 do SIWZ o zapisy dotyczące powyższych parametrów.

#### Ad.2.

W przypadku braku na rynku płyt 100\*100\*12 cm można zastosować płyty JOMB o wymiarach 100\*75\*12 cm.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2017 r.. dokonał zmiany SIWZ i uzupełnił Załącznik nr 9 do SIWZ o zapisy dotyczące powyższych parametrów.

#### Ad.3.

Przez deszczowanie należy rozumieć pielęgnację trawników poprzez 10 krotne podlewanie.

Święciechowa, 26 maja 2017 r.

Wójt Gminy Święciechowa  
/-/ mgr inż. Marek Lorych