



GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 19 września 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę dachu sali wiejskiej w miejscowości Długie Nowe”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - ze zmianami/ Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytania:

1. Czy podana w kosztorysie ilość docieplenia ścian płytami styropianowymi (pkt. 2 działu Elewacja) ilość 82,95 m² jest właściwa?

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej wnioskujemy, że jest jej znacznie więcej.

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1.

Podana w pozycji nr 461 przedmiaru ilość 82,95 m² docieplenia ścian pełnych betonowych płytami styropianowymi z 1-ą siatką, wyprawa elewacyjna akrylowa, kolorystyka istniejąca obejmuje wieńce W1, W2, W3, ścianę pod wieńcem W1, nowe tynki i uzupełnienia – sali, wieńce W4, W5, W6, nowe tynki i uzupełnienia - sklep.

Pozostałe części elewacji zgodnie z rys. nr 12 pozostają bez zmian.

Święciechowa, 19 września 2017 r.

Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych